



LABORATOIRE DE TRAPPES
29 avenue Roger Hennequin - 78197 Trappes Cedex
Tél : 01 30 69 10 00 - Fax : 01 30 69 12 34

DUPLICATA

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

VALABLE 5 ANS à compter du 24 novembre 2010

N° L070461 - DE/1

et annexe de 4 pages

Matériau présenté par : PROTECFLAM
11 & 13 rue Louis Bréguet
44600 SAINT-NAZAIRE

Marque commerciale : HYDROFLAM BC 11

Description sommaire :
Composition globale : Ignifugeant constitué d'une solution saline à base de dérivés azotés et de divers agents mouillants et tensio-actifs. Appliqué par autoclave sur panneau de sapin du Nord de 10 mm.

Application : Ignifugation par autoclave.
Masse : (400) g/m² environ
Epaisseur : (10) mm (support sapin traité)
Coloris : Incolore

Rapport d'essais : N° L070461 - DE/1 du 24 novembre 2010

Nature des essais : Essai par rayonnement, épreuve de durabilité en chambre climatique.

Classement : **M1**

Durabilité du classement (annexe 22) : NON LIMITEE

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° L070461 - DE/1 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires.

Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1984.

Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page soit l'intégralité du Procès-Verbal et rapport annexé qui comporte 5 pages.

Trappes, le 24 novembre 2010

La Responsable du Département
Comportement au Feu et Sécurité Incendie



Accréditation
N° 1-0806
Portée disponible
Sur www.cofrac.fr

Valérie RUMBAU



La Responsable de l'essai

Emilie COLIN

Laboratoire national de métrologie et d'essais

Établissement public à caractère industriel et commercial • Siège social : 1, rue Gaston Boissier - 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00
Fax : 01 40 43 37 37 • E-mail : info@lne.fr • Internet : www.lne.fr • Siret : 313 320 244 00012 • NAF : 743 B • TVA : FR 92 313 320 244
Barclays Paris Centrale IBAN : FR76 3058 8600 0149 7267 4010 170 BIC : BARCFRPP

Nom, adresse
et coordonnées
administratives
de l'Applicateur
délivrant cette
attestation d'ignifugation

ATTESTATION D'IGNIFUGATION

LO70461 / 2014
DE/1

Cliant		
Adresse	Loj Productions	
Tél & Fax	34, rue St Maur - 75011 Paris	
Interlocuteurs	Siret : 451 636 237 00013	
Destination des matériaux traités		
Support / Éléments traités	Matériaux rigides ou rendus tels d'une épaisseur \leq à 5 mm	
	Matériaux souples d'une épaisseur \leq à 5 mm	
	Matériaux rigides ou rendus tels et matériaux souples d'une épaisseur $>$ à 5 mm	
Nature du (des) matériau (x)	Bois	Tissus naturels
	Carton	Tissus synthétiques
	Végétaux	Autres
Descriptif exact	4 panneaux Bois h 200 x 100 2 panneaux Bois h 200 x 50	
Surface (s) / Nombre d'éléments		
Produit ou procédés utilisés		
Fabricant du produit	d'Arso	
Référence produit ignifuge		
N°. de lot de fabrication		
Procédé(s) utilisé(s)		
Quantité de produit utilisé		
Observations	Pas de permanence aux intempéries, ni au lavage	
<p>*** Le matériau traité peut être utilisé quand le classement M ... est requis ***</p> <p>L'Applicateur soussigné, atteste que les supports et/ou éléments faisant l'objet du présent document ont été ignifugés conformément à la législation et règlement en vigueur dans les conditions techniques imposées par le Fabricant conformément aux règles de l'art. L'Applicateur remplit cette attestation sous sa responsabilité. Le contrôle exercé par les Commissions de Sécurité ne dégage pas l'Applicateur des responsabilités qui lui incombent personnellement.</p>		

Lieu et date de l'opération

Fait à : PARIS
Date : 19.05.15

Nom du Signataire

GALLOT

Pour l'Applicateur :

